



CTO S.A.

Jednostka Notyfikowana Nr 2434

Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk
tel.: +48 58 307 45 28
e-mail: certyfikacja@cto.gda.pl

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW



AC 170

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

2434-CPR-0266

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR) z późniejszymi zmianami, niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-86EI

o klasie odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016

**EI₁₅, EI₂₁₅, E15, EI₁₂₀, EI₂₂₀, EW20, E20, EI₁₃₀, EI₂₃₀, EW30, E30 (EI₁₃₀)
oraz EI₂₁₅, E15, EI₂₂₀, EW20, E20, EI₂₃₀, EW30, E30 (EI₂₃₀)**

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**Firma Budowlana „SZACH-MAT” Robert Szachnowski
ul. Kartuska 354 AA, 80-125 Gdańsk**

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

**Firma Budowlana „SZACH-MAT” Robert Szachnowski
ul. Rzemieśnicza 56, 83-304 Załęże**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 16034:2014

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **04.07.2022**, pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Zuzanna Andrzejewska
Zuzanna Andrzejewska

Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów CTO S.A.